



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

PROT. n° 3436

ORDINANZA n° 20

OGGETTO: Revoca Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della incolumità e della salute pubblica n. 19 del 08/07/2016 (prot. n. 3371) di divieto utilizzo acqua ad uso potabile pubbliche fontane site nella frazione Sartano del Comune di Torano Castello ubicate in via San Niola, via A. Cariati e Corso Umberto. Divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile della fontana pubblica sita in via Umberto I della frazione Sartano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO COMUNALE

RICHIAMATA:

- l'ordinanza n. 19/2016 del 08.07.2016 relativa alla chiusura delle fontane pubbliche site nella frazione Sartano del Comune di Torano Castello, per la non potabilità dell'acqua;

VISTI:

- i risultati del controllo rete idrica comunale conforme a tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 31/2001 trasmessi in data 11/07/2016 dalla Società Biosystem con sede in Bisignano effettuati in data 08/07/2016, allegati alla presente ordinanza;

TENUTO CONTO:

- della nota del 11/08/2016 con la quale sono state trasmesse all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed alla Regione Calabria ARPACAL i risultati delle analisi effettuati sulle fontane pubbliche oggetto di ordinanza di non utilizzo dell'acqua ad uso potabile;
- dei colloqui informali intercorsi tra il Comune di Torano Castello e ASP di Cosenza - Distretto Media Valle del Crati (Unità operativa Igiene Alimenti e Nutrizione) di Taverna di Montalto Uffugo;

RILEVATA:

- la conformità dei parametri previsti dal D.Lgs. 31/2001 per le fontane pubbliche site nella Frazione Sartano, in particolare in Via San Nicola, via A. Cariati e Corso Umberto;
- la presenza di coliformi totali in misura di 2 UFC/100 ml per la sola fontana ubicata in via Umberto I;

ORDINA

- la revoca dell'ordinanza n. 19 del 08/07/2016 relativa al divieto di utilizzo acqua ad uso potabile delle fontane pubbliche site nella Frazione Sartano ubicate in via San Nicola, via A. Cariati e Corso Umberto;
- il divieto di utilizzo a scopo potabile dell'acqua della fontana pubblica sita in via Umberto I della frazione Sartano;
- al Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Manutentivo di provvedere con immediatezza, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di preservare la salute pubblica, ad attivarsi per garantire che i parametri delle acque destinate al consumo umano siano conformi a quanto previsto dalla legge per la fontana sita in via Umberto I della Frazione Sartano;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Torano Castello;
- Eseguita dal Corpo di Pulizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;
- Notificata al Geom. Carmine Russo Responsabile del Servizio Tecnico Comunale – Settore Manutentivo;
- Notificata al Sindaco del Comune di Torano Castello, Dott. Sabatino Cariati;
- Affissa in prossimità delle fontane pubbliche interessate dall'ordinanza;

alla Residenza Municipale, 13 luglio 2016



Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
(*Giuseppe CERAROLO*)